

**AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI TERRENO
SITO IN SAVONA ADIBITO AD ATTIVITA' SPORTIVA
(N. 2/2026)**

Quesiti al 05 Giugno 2026:

- 1) chiediamo se è stata fatta un'indagine acustica per definire gli orari di apertura al pubblico e la possibilità di realizzare sport di racchetta.
- 2) all'interno del terreno oggetto del bando è stata identificata un'area parcheggio, per questo chiediamo se l'accesso da via Scarpa della strada adiacente al terreno è privato o comunale, per consentire l'accesso ai nostri utenti.
- 3) premesso che l'intero lotto è qualificato come area a pericolosità da alluvione fluviale elevata P3 del vigente PGRA, chiediamo se le paratie vetrate dei campi da padel sono tollerate e non rechino limitazioni al deflusso delle acque, e altresì chiediamo le indicazioni ed eventuali limitazioni per tettoie retrattili a protezione delle strutture sportive, sempre al fine di poter garantire i servizi gratuiti alle scuole Savonesi.

Risposte

- 1) L'area si trova classificata in zona IV del vigente Piano di Classificazione Acustica del Comune di Savona "Aree ad intensa attività umana" e pertanto i limiti assoluti di immissione sono rispettivamente per il periodo diurno e notturno di 65 e 55 dBA e quelli di emissione 60 e 50 dBA. Ai sensi della vigente normativa in materia di impatto acustico L. 447/1995 l'impianto rientra in quelli ricompresi all'articolo 8 comma 2 lettera E e pertanto necessita di Valutazione di impatto acustico. Rientra, inoltre, nel campo di applicazione della Legge Regionale 534/1999 al titolo I. Ai sensi di quest'ultima occorre predisporre Valutazione di Clima/impatto acustico per verificare la compatibilità dell'opera al contesto.
- 2) Ad oggi e nelle more dell'aggiornamento del Piano di protezione civile al PGRA (art. 4 comma 2 Regolamento Regionale n. 1/2025), non è possibile consentire la realizzazione di parcheggio, neanche a raso.
- 3) Le paratie vetrate dei campi da padel così come qualsiasi struttura che arrivi fino a terra e impedisca od ostacoli il deflusso delle acque non è ammissibile.